

Станции повышения давления «Пульсар» СПД

Предназначены для повышения и поддержания постоянного уровня давления в системе водоснабжения.

Поддержание требуемых параметров осуществляется многоступенчатыми насосными агрегатами вертикального или горизонтального исполнения, шкаф комплектуется частотным преобразователем (ЧРП) на каждый насос или один ЧРП на группу насосов.

Трубопроводы и арматура выполнены из коррозионностойких материалов.

«Пульсар» СПД ГН 20 60 2/1 N 21 80
 1 2 3 4 5 6 7

1. Исполнение насосного агрегата

ГН Горизонтальный насосный агрегат, маркировка насоса (ГН)

ВН Вертикальный насосный агрегат, маркировка насоса (ВН)

2. Производительность СПД от 0,2 до 800 м³/ч

3. Требуемый напор СПД от 5 до 190 м.

4. Кол-во рабочих/кол-во резервных насосных агрегатов, шт.

5. Способ управления насосными агрегатами

1 Один ПЧ

N Количество ПЧ равно насосным агрегатам

6. Гарантированный напор на вводе ХВС, м.

7. Условный диаметр подключения коллектора СПД от 40 до 350 мм.

