


Узлы коллекторные для водоснабжения «Пульсар»

0-Л-25-Ф-РД25-40НРЖ-5-15-0-0-К-0-0-М
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



В комплекте: без шкафа, подключение отводов слева, диаметр шарового крана и фильтра на вводе 1", редуктор давления на вводе 1", диаметр коллектора 1 1/2", количество отводов — 5, диаметр подключения отводов 1/2", без фильтра на отводах, без редуктора давления на отводах, обратный клапан на отводах, без воздухоотводчика, без дренажа, манометр.

1. Способ монтажа		25Л	Коллектор из латуни 1"
0	Без шкафа	32Л	Коллектор из латуни 1 1/4"
Н	Наружный шкаф	7. Количество отводов**	
В	Внутренний шкаф	Количество отводов от 2 до 12*	
2. Сторона подключения		8. Подключение отводов**	
Л	Подключение слева	15	Диаметр подключения отводов 1/2"
П	Подключение справа	20	Диаметр подключения отводов 3/4"
3. Диаметр подключения		9. Наличие либо отсутствие сетчатого фильтра на отводах	
15	Диаметр подключения крана вводе 1/2"	0	Без фильтра сетчатого на отводах
20	Диаметр подключения крана вводе 3/4"	Ф2	С сетчатым фильтром на отводах
25	Диаметр подключения крана вводе 1"	10. Наличие либо отсутствие редуктора давления на отводах	
32	Диаметр подключения крана вводе 1 1/4"	0	Без редуктора давления на отводах
40	Диаметр подключения крана вводе 1 1/2"	РД2	С редуктором давления на отводах
50	Диаметр подключения крана вводе 2"	11. Наличие либо отсутствие обратного клапана на отводах	
4. Наличие либо отсутствие сетчатого фильтра на вводе		0	Без обратного клапана на отводах
0	Без фильтра сетчатого на вводе	К	С обратным клапаном на отводах
Ф	С сетчатым фильтром на вводе	12. Наличие либо отсутствие воздухоотводчика	
5. Наличие либо отсутствие редуктора давления		0	Без воздухоотводчика
0	Без редуктора давления на вводе	ВА	Воздухоотводчик автоматический
РД15	Редуктор давления на вводе 1/2"	ВМ	Воздухоотводчик ручной «Кран Маевского»
РД20	Редуктор давления на вводе 3/4"	13. Наличие либо отсутствие дренажа	
РД25	Редуктор давления на вводе 1"	0	Без дренажного крана
РД32	Редуктор давления на вводе 1 1/4"	КД	С дренажным краном
РД40	Редуктор давления на вводе 1 1/2"	14. Наличие либо отсутствие манометра	
РД50	Редуктор давления на вводе 2"	0	Без манометра
6. Диаметр и материал исполнения коллектора		М	С манометром
32НРЖ	Коллектор из нержавеющей стали 1 1/4"	* Если количество отводов на холодную или горячую воду отличается, это необходимо указать отдельно. ** Возможно индивидуальное исполнение под проект.	
40НРЖ	Коллектор из нержавеющей стали 1 1/2"		
50НРЖ	Коллектор из нержавеющей стали 2"		
20Л	Коллектор из латуни 3/4"		

