

Автоматизированные установки пожаротушения «Пульсар» АУПТ

Предназначены для поддержания требуемых параметров многоступенчатыми вертикальными или горизонтальными насосами. Дополнительно шкаф комплектуется в зависимости от требований частотным преобразователем (ЧРП) или устройством плавного пуска (УПП). Шкаф управления «Пульсар» имеет сертификат соответствия.

«Пульсар» АУПТ ГН 60 80 1/1 220 0 D S 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Исполнение насосного агрегата

ГН Горизонтальный насосный агрегат

ВН Вертикальный насосный агрегат

2. Производительность АУПТ от 0,2 до 3000 м3/ч

3. Требуемый напор АУПТ от 5 до 210 м.

4. Количество рабочих/резервных насосных агрегатов, шт.

5. Напряжения питания задвижки с электроприводом (обводная линия узла учета ХВС)

220 Задвижка с питанием 220В

380 Задвижка с питанием 380В

6. Потребляемая мощность задвижки до 5 кВт

7. Способ управления насосными агрегатами

П Прямой пуск

Пл Плавный пуск

1 Один ПЧ

N Количество ПЧ равно насосным агрегатам

8. Система пожаротушения

S Спринклерная

D Дренчерная

SD Совмещенная спринклерная & дренчерная

9. Условный диаметр подключения коллектора СПД от 40 до 350 мм.

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

